

! Ceci est un guide d'installation rapide mais Il est impératif de lire la notice complète sur www.durlem.be avant l'installation pour les conditions de garantie.

1

RACCORDEMENT INSTALLATION CONFORME

Mettre un filtre de protection à l'entrée de l'adoucisseur muni de 3 vannes d'isolement

2

RACCORDEMENT DE LA VANNE BYPASS

- Mettre le bypass en position fermée
- Placer le bypass sur la tête de vanne et fixer à l'aide des 2 clames et leur visserie
- Mettre les raccords droit et placer les flexibles avec leur joint 1"

3

RACCORDEMENT DES TUYAUX EVACUATION ET TROP-PLEIN

- Placement tuyau 12*16 (Trop-plein de sécurité)
- Placement tuyau 12*16 au raccord vanne (Evacuation saumure) + collier de serrage

4

ALIMENTATION RACCORDEMENT

- Raccorder les 2 flexibles avec les joints 1" à l'installation sanitaire.
- Raccorder les 2 tuyaux 12*16 au siphon

5

PROGRAMMATEUR

Touche MENU :
Permet l'accès au menu et sous-menu. Lorsqu'on est dans ces menus, il nous permet de reculer dans le processus de programmation.

Touche SET/REGEN :
Permet de déclencher des régénérations immédiates ou retardées. Au mode de programmation, il permet de sélectionner et confirmer le paramètre.

Touche UP/DOWN :
Permet de sélectionner et modifier le paramètre.

6

MISE EN SERVICE

- Mise en service obligatoire par Durlem ou service agréé Durlem pour encodage des paramètres et réglages de votre adoucisseur
- Enregistrer votre appareil sur : www.durlem.be

+32 (0)4 379 26 33

sav@durlem.be

www.durlem.be

NOTICE COMPLÈTE DE L'APPAREIL DISPONIBLE EN FLASHANT LE QR CODE

Scannez-moi

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TO READ

Mode d'emploi

Guide rapide

Info Contrat

Mise à jour du 17/06/2026